



Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

(183053, г. Мурманск, ул. Шабалина, д.8, тел. 8 (8152) 99-94-04; e-mail: emercom@51.mchs.gov.ru)

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

(183038, г. Мурманск, ул. Самойловой, д.7, тел. 8 (8152) 21-00-38; e-mail: undipr-mo@51.mchs.gov.ru)

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ГОРОДУ АПАТИТЫ И ГОРОДУ КИРОВСКУ

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

(184255, Мурманская область, г. Кировск, ул. Олимпийская, д. 48, тел. (815-31) 5-40-44; e-mail: ondipr.2@51.mchs.gov.ru)

ПРЕДПИСАНИЕ № 26/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД №12 Г. КИРОВСКА» (сокращенное наименование – МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 12")

полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Апатиты и городу Кировску УНПР Главного управления МЧС России по Мурманской области – главного государственного инспектора города Апатиты и города Кировска по пожарному надзору Лепухова Андрея Михайловича от 19.02.2021 № 26, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с **11 ч. 00 мин. 23.03.2021 по 16 ч. 00 мин. 29.03.2021** проведена проверка дознавателем отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Апатиты и городу Кировску УНПР Главного управления МЧС России по Мурманской области – государственным инспектором города Апатиты и города Кировска по пожарному надзору Фединым Александром Андреевичем объекта защиты МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 12" расположенного по адресу: **184250, Мурманская область, город Кировск, улица Олимпийская, 81А**

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заведующим Кавун Светланой Юрьевной, заместителем заведующего Головкиной Ольгой Валерьевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Характер выявленного нарушения обязательных требований	Наименование (нормативных) правовых актов, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности (дд.мм.гггг)	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	На объекте защиты отсутствует акт проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений.	п. 43 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (далее- Правила противопожарного режима в РФ №1479)	30.03.2022	
2.	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководителем организации не обеспечено наличие средств	п. 30 Правил противопожарного режима в РФ №1479	30.03.2022	

№ п/п	Характер выявленного нарушения обязательных требований	Наименование (нормативных) правовых актов, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности (дд.мм.гггг)	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
	индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.			
3.	В помещении холодной кладовой, расположенной рядом с помещением №44 на первом этаже по техническому паспорту от 01.12.2005 используются декоративно-отделочные материалы для отделки стен и потолка с неизвестным классом пожарной опасности. Сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности не предоставлен. <i>(требуется не более чем класс КМ2).</i>	п. 7 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее - Технический регламент №123-ФЗ)	30.03.2022	
4.	Настенный звуковой (речевой) оповещатель, находящийся в помещении моечной (помещение № 9 первого этажа по техническому паспорту от 01.12.2005) расположен на расстоянии от потолка до верхней части оповещателя менее 150 мм	ст. 84 Технического регламента 123-ФЗ; п.4.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; п.п. 3.17, 3.21 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»	30.03.2022	
5.	Настенный звуковой (речевой) оповещатель, находящийся в помещении игровой (помещение № 7 второго этажа по техническому паспорту от 01.12.2005) расположен на расстоянии от потолка до верхней части оповещателя менее 150 мм	ст. 84 Технического регламента 123-ФЗ; п.4.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; п.п. 3.17, 3.21 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»	30.03.2022	

№ п/п	Характер выявленного нарушения обязательных требований	Наименование (нормативных) правовых актов, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности (дд.мм.гггг)	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
6.	Настенный звуковой (речевой) оповещатель, находящийся в помещении № 8 второго этажа по техническому паспорту от 01.12.2005 расположен на расстоянии от потолка до верхней части оповещателя менее 150 мм	ст. 84 Технического регламента 123-ФЗ; п.4.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; п.п. 3.17, 3.21 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»	01.04.2022	
7.	Настенный звуковой (речевой) оповещатель, находящийся в помещении раздевалки (помещение № 2 подвального этажа по техническому паспорту от 01.12.2005) расположен на расстоянии от потолка до верхней части оповещателя менее 150 мм	ст. 84 Технического регламента 123-ФЗ; п.4.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; п.п. 3.17, 3.21 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»	30.03.2022	
8.	Помещение кухни (помещение № 47 первого этажа по техническому паспорту от 01.12.2005) не оборудовано автоматическими установками пожарной сигнализации	п. А.1 приложения А СП 484.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования (далее-СП 484.1311500.2020. Системы противопожарной защиты.) П. 4.4, 4.8 СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности (далее-СП 486.1311500.2020	30.03.2022	

№ п/п	Характер выявленного нарушения обязательных требований	Наименование (нормативных) правовых актов, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности (дд.мм.гггг)	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
		Системы противопожарной защиты.)		
9.	Подсобное помещение (помещение № 7 подвального этажа по техническому паспорту от 01.12.2005) не оборудовано автоматическими установками пожарной сигнализации	п. А.1 приложения А СП 484.1311500.2020. Системы противопожарной защиты. П. 4.4, 4.8 СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты	30.03.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в течении **15 (пятнадцати) дней** с даты получения настоящего предписания об устранении нарушений вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном Административным регламентом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утвержденного приказом МЧС России от 30 ноября 2016 г. N 644.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Апатиты и городу Кировску УНПР Главного управления МЧС России по Мурманской области – государственный инспектор города Апатиты и города Кировска по пожарному надзору Федин Александр Андреевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



М.Л.П.

«29» марта 2021г.

Предписание для исполнения получил:

✓ 

(подпись)

Заведующий МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 12"
Кавун С.Ю.

(должность, фамилия, инициалы)

« 29 » 03 2021 г.